

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
БЪЛГАРИЯ; СОФИЯ 1504
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" N 15
ТЕЛ. 93-08: ФАКС 00359 2 / 946-02-55
ТЕЛЕКС - 23 296 SUKO R BG



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
1504, SOFIA, BULGARIA
15 TZAR OSVOBODITEL BD.
TEL 93-08; FAX 00359 2/ 946-02-55
TELEX: 23296 SUKO R BG

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ – Ръководат

Изх. № 42-80-12481 17. 12. 2014

ДО
Участниците
в открита процедура с предмет:
„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на СУ "Св.
Климент Охридски", включваща 9 обособени позиции“

Относно: постъпили въпроси по цитираната процедура

**УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,**

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за участие в процедурата, даваме отговор на поставените въпроси:

Въпрос 1

Считаме, че в техническата спецификация на обособена позиция №6 „Мека мебел“ е допусната техническа грешка в размерите на диваните и по-специално в размера на дълбината и височината.

В точка 1) пишете, че „облегалката трябва да е достатъчно висока не по-малко от 50 см. от седалката“, а „седалката да е на височина 45 см.“ сумарно това прави обща височина на дивана 95 см., а в таблицата с технически характеристики на всеки един диван се записали : „Дълбочина 94 см.“ и „Височина 81 см.“

Моля да уточните дълбината на дивана и височината му. Дали не са разменени двете цифри?

Отговор 1

Размерите следва да се четат: „Дълбочина 94 см.“ и „Височина 95 см.“

Въпрос 2

Във връзка с Ваше изискване мебелите да отговарят на следните норми:

БДС EN 15372:2007 – Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за маси, непредназначени за жилищно обзавеждане;

БДС EN 12720:2009 – Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности.

БДС EN 12721:2009 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности.

БДС EN 12722:2009 - Мебели. Оценяване на повърхностите на устойчивост на суха топлина.

Моля да ни отговорите може ли с декларация да се докаже изпълнението на изискуемите от Вас норми, тъй като на територията на Република България няма

лаборатория която да изпитва мебелите по изискуемите от Вас параметри. Освен това с поставеното от Вас изискване се нарушава правото на равен старт на всички желаещи да участват в обявената от Вас процедура.

С подписването на горе упоменатата декларация управителя на дружеството подписал документа носи наказателна отговорност, а също така и Вие получавате правата да изискате от спечелилия процедурата доставчик мебелите да отговарят на европейските норми.

Отговор 2

В „Специалните изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията Възложителят се изисква от участниците да предложат мебели, които съответстват на посочените в документацията стандарти или еквивалентни такива. За доказване на това обстоятелство следва да се представят заверени от участника копия на издадени сертификати или еквиваленти.

РЕКТОР:

/проф. дин. Иван Илчев/

