

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

1504, София
бул. „Цар Освободител“ № 15
тел.: (02) 93 08 200
факс: (02) 946 02 55



**SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI**

1504 Sofia, Bulgaria
15 Tsar Osvoboditel Blvd.
Phone: +359 2 93 08 200
Fax: +359 2 946 02 55

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Кл. Охридски“ - Ректорат

72-00-2062 / 14. 11. 2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

В обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Относно: Постъпили писмени искания за разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили писмени искания за допълнителни разяснения по условията на горесцитираната обществена поръчка, Възложителят дава следните разяснения:

Въпроси относно Техническата спецификация:

Въпрос №1:

1/Позиция 7. - Посочете цокъла на лампата. С колко щифта е тя? Какво означава „топка“?

2/ Позиция 17. - Какъв е цокълът на халогенната лампа?

3/ Позиция 27. - живачна лампа 15 VV няма. Може би искате 125 VV?

4/ Позиция 59. - Дайте детайли за контактора - мощност, ампераж, фази...

5/ Позиция 109. - Какво трябва да е осветителното тяло - мощност, размери, цветна температура, степен на защита и др.

Отговор №1:

По подвъпрос 1/ - Цокъл на „Лампата енергоспестяваща“ - G24D-2; критерий „топка“ да не се взема под внимание; Брой на щифтове на лампата - 4 (четири);

По подвъпрос 2/ - Цокъл на „Лампа халогенна“ - GU 4 и G5.3

По подвъпрос 3/ - Допуснатата е техническа грешка, живачната лампа следва да бъде 125 W.

По подвъпрос 4/ - Напрежение на контактора - 220 V, сила на електрическия ток - 25 ампера;

По подвъпрос 5/ - Осветителни тела LED, AC 220-240 V, 50Hz, power - 100V;

Въпроси относно критериите за оценка на офертите по обявената процедура:

Въпроси №2

Моля, за уточнение на критериите за оценка на офертите по обявената процедура.

1. В обявата е посочен критерий - комплексна оценка от П1 - организация на персонала, отговорен за изпълнение на поръчката, П2 - предложена търговска отстъпка при ВЛАГАНЕТО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ и П3 - ценово предложение.

2. В указанията за участие е посочено, че поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като най-изгодната оферта се избира по критерий най-ниска цена.

Моля за уточнение, кой е критерия по който ще се оценяват предложенията?

Отговор №2:

Критерий за възлагане на обществената поръчка, е посоченият в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, а именно:

„Обществената поръчка се възлага въз основа на *„икономически най-изгодната оферта“*“

Икономически най-изгодната оферта се определя на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, въз основа на критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“** “

ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/

доц. д-р Георги Вълчев

чл.2 ЗЗЛД

