



28.05.2013

Изх.№ 42-70-24 / Г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Относно: постъпили запитвания по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София и включва следните 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1 „ЦЕНТЪР
Обособена позиция 2 „ЛОЗЕНЕЦ“
Обособена позиция 3 „ИЗТОК“
Обособена позиция 4 „СЛАТИНА“
Обособена позиция 5 Подделение Социално-битово обслужване

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Въз основа на получени въпроси и на основание чл.29 от ЗОП, уточняваме следното:

ВЪПРОС: 1 – относно Част АС - за обособена позиция 2 и обособена позиция 3

Моля да уточните какво включват следните позиции/топлоизолация, залепване, дюбелиране, ще има ли шпакловка, ще има ли мазилка, скеле трябва ли да е включено/?

Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 70 мм вкл. залепване, дюбелиране	м ²	1
Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS 80 мм вкл. залепване, дюбелиране	м ²	1

ОТГОВОР: В стойността на строителните работи се включват само посочените строителни дейности - Залепване и Дюбелиране.

ВЪПРОС: 2. – част АС – за обособена позиция 2 и обособена позиция 3:

Моля да уточните това ламиниран паркет ли е или естествен паркет, тъй като в България се предлага ламиниран паркет до 12 мм?

Доставка и редене на ламиниран паркет с d = 14 мм	м ²	1
---	----------------	---

ОТГОВОР: Трислоен паркет клас АС5 – устойчив на износване.

ВЪПРОС: 3. - част ОВК – за обособена позиция 2 и обособена позиция 3:

Моля да уточните да считаме ли, че това е само монтаж на чугунени радиатори и че доставката ще се извърши от Възложителя?

Монтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр.	1
Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена	бр.	1

ОТГОВОР: В стойността се включват труда и материалите необходими за монтажа на чугунените радиатори без самите радиатори.

ВЪПРОС: 4. - част ЕЛЕКТРО – за обособена позиция 2 и обособена позиция 3:

Моля да уточните следната позиция. Не би ли трябвало луминисцентното осветително тяло да е 4x18W?

Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4x8W	бр.	1
---	-----	---

ОТГОВОР:

Да се чете: доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена 4 x 18W.

ВЪПРОС: 5. –Във връзка с Раздел IV – Изисквания към съдържанието на офертата, т.7.4. Доказателства за икономическо и финансово състояние, в подточка г) Декларация по чл.4, ал.7 от ЗМИП по образца в приложение №19, бихме желали да получим цитирания образец на Декларацията, тъй като в документацията няма такъв.

ОТГОВОР: Образец на декларацията е публикуван на сайта на СУ като: Application_N_19_ - _Declaration_4-7- _ZMIP, а текста е следния: ДЕКЛАРИРАМ Паричните средства за учредяване на гаранциите за участие и за изпълнение на договора, имат следния произход:

.....

ВЪПРОС: 6. Задължително ли е техническия персонал и строителните кадри да бъдат назначени на трудови договори? Кандидатствайки за три обособени позиции, дружеството трябва ли да има назначени 45 строителни работници и 6 технически лица? Възможно ли е да представим списък с работници и технически персонал, които да са обвързани с граждански договори?

ОТГОВОР: Списъкът с работници и технически персонал е съгласно приложение № 17 от документацията.

ВЪПРОС: 7. При така предложеното задание разбираме, че трябва да предложим единствено единични цени за видовете СМР и не обявяваме крайна цена? Така ли е?

ОТГОВОР: Следва да се предложат единични цени за видовете СМР и сумарна стойност без ДДС, съгласно приложение 3.

ВЪПРОС: 8. Каква информация е нужно да се изпише в Приложение 10 в колона „Информация[1] за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на общ. Поръчка“?

ОТГОВОР: Информацията за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, следва да включва възложителя, предмета на договора, стойността и периода на изпълнение на договора.

РЕКТОР
НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:



/проф. д-р. Иван Илиев/

