



Изх. № 72-00-223 / 16.05.2013 г.

ДО  
УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

**Относно:** постъпили запитвания по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Текущо възлагане на комплексни и специализирани строително-ремонтни дейности на сгради в град София и включва следните 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1 „ЦЕНТЪР  
Обособена позиция 2 „ЛОЗЕНЕЦ“  
Обособена позиция 3 „ИЗТОК“  
Обособена позиция 4 „СЛАТИНА“  
Обособена позиция 5 Поделение Социално-битово обслужване

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Въз основа на получени въпроси и на основание чл.29 от ЗОП, уточняваме следното:

ВЪПРОС: 1 – относно Част АС - за обособена позиция 3:

Моля да уточните вида на изкуствения камък.

Направа на цокъл от изкуствен камък по фасада с височина 30см	м <sup>2</sup>	1
---	----------------	---

**ОТГОВОР:**  $d=1\text{см}$ , устойчивост на камъка (-20°C до +40°C).

ВЪПРОС: 2. – част АС – за обособена позиция 2 и обособена позиция 3:

Моля да уточните мерната единица. Не би ли трябвало да е квадратен метър, а не брой?

Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с бяло стъкло 100% отваряема	Бр.	1
---	-----	---

**ОТГОВОР:** Мерната единица е квадратен метър.

ВЪПРОС: 3. - част ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ – за обособена позиция 2 и обособена позиция 3

Моля да уточните следните позиции, тъй като такива кабели не съществуват.

Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x0мм <sup>2</sup>	мл	1
Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x0,5мм <sup>2</sup>	мл	1

**ОТГОВОР:** Да се чете:.

Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x10мм <sup>2</sup>	мл	
Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	мл	

РЕКТОР  
НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“:

/проф.дин.Иван Илчев/

